

ТАБЛИЦА ВОЗДУХООБМЕНОВ

№№ помещений	Наименование помещения	Площадь помещений, м2	Объем помещений, м3	Количество работников	Воздухообмен						Вентсистемы	Температура в помещении, °С	Примечание
					По людям, м3/ч	Кратность		Местный отсос	По наружному воздуху				
						Приток	Вытяжка		Приток	Вытяжка			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	15	16	17
Офисы													
1	Спортзал	115,2	543,7	20	1600	3	3	-	1500	1600	П1В1	18	
2	Инвентарная	23,3	110,0	-	-	-	1	-	-	100	В1	18	
3	Коридор	15,7	51,2	-	-	-	-	-	250	-	П2	22	
4	Раздевалка 1	9,5	31,0	-	-	1	-	-	50	50	П2В2	22	
5	Раздевалка 2	13,1	42,7	-	-	1	-	-	50	50	П2В2	22	
6	С/У	3,5	11,4	-	-	-	4	-	-	50	В2	22	